

Кыргыз Республикасы
Бишкек ш. кулатова 8/1
ИН 019070201610300
ОКПО 29413929
Ф каттоо №. 04-63187-12
н. № 0701 700 723

общество с ограниченной
ответственностью
«АКМ Энерджи»

Кыргызская Республика
г.Бишкек ул. Кулатова
8/1 ИНН019072016 10300
ОКПО 29413929
Per.№. в СФ 04-63187-12 Конт.№
0701 700 723

№128 . от 27-ноября 2023 г
На исх № 110230913УСУХ07109

Чуйскому региональному управлению
по
Градостроительству и архитектуре
Заказчик ОсОО "Эласс Строй"

Технические условия

Для электроснабжения проектируемого Административного жилого комплекса с объектами соцкультбыта, подземным автопаркингом на собственной территории , с Орто-Сай, контур №5, участок №3 , общей разрешенной мощностью 1533 (тысяча пятьсот тридцать три) кВт , II (второй) кат.(без права использования электроэнергии на отопление и электрообогрев , а также на майнинг криптовалют, и дата центр), необходимо установить транзитную трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ. Мощность силового трансформатора определить проектом - напряжение 10кВ. В проектируемой ТП предусмотреть две резервные ячейки 10кВ для нужд города.

Проектируемую трансформаторную подстанцию (ТП) разместить вне территории объекта, на отдельной территории таким образом, чтобы был обеспечен свободный круглосуточный подъезд оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Подключение проектируемой ТП выполнить с установкой двух ячеек на ТП №18 по Ф-34 (Орто-Сай) П/С 110/35/10 кВ "Парковая"

Трассу прокладки кабельной линии согласовать с Бишкекглавархитектурой . Сечение кабельных линий 10 кВ предусмотреть проектом - кабель ААБл 3*240 .

Разработку проекта электроснабжения объекта поручить специализированной организации в области энергетики, имеющей лицензию на право заниматься этой деятельностью.

Электромонтажные работы выполнить по проекту в соответствии с требованиями ПУЭ, организацией имеющей соответствующую лицензию (электромонтажные работы данного уровня). Для осуществления электроснабжения объекта использовать новые коммутационные аппараты и силовой трансформатор, сертифицированный в Госстандарте КР.

Договор на пользование электрической энергией оформить в ОсОО «АКМ Энерджи».

Наряд на включение вновь установленного оборудования получить в Службе по энергетическому надзору при Министерстве энергетики КР , после выполнения технических условий в полном объеме .

Срок действия технических условий два года.

Примечание: ОсОО «АКМ Энерджи» оставляет за собой право аннулирования технических условий и расторжения контракта на снабжение данного потребителя при нарушении правил пользования электрической энергией (ППЭЭ), договора на оказание услуг населению по снабжению электрической энергией и превышении разрешенной мощности.

ОсОО «АКМ Энерджи» оставляет за собой право на подключение дополнительных потребителей по сетям 10 кВ.

Подключение в полную мощность данного объекта возможно после улучшения ситуации с накоплением водных ресурсов на Токтогульском водохранилище и по согласованию с ОАО "НЭСК" .

Директор ОсОО «АКМ Энерджи»



М.Т Мулкубатов