

Кыргыз Республикасы
«ЭЛЕКТРОСИЛА»
Мамлекеттик Чектелген
Коому



Кыргызская Республика
Общество с Ограниченной
Ответственностью
«ЭЛЕКТРОСИЛА»

10, г. Бишкек, ул. Республиканская, 146, тел.: 996 (312) 67-57-49; факс: 996 (312) 67-57-49
E-mail: electro_sila@mail.ru

Иск. № 111 от 12 августа 2024г.

Бишкекглавархитектура

/Технические условия./

Для электроснабжения 6-13-ти этажный жилой комплекс с объектами СКБ и подземным автопаркингом на отведенной территории, ОсОО «Эласс Строй» расположенного по адресу: Юго – Восточного района г. Бишкек, ул. Токомбаева б/н запрашиваемой мощностью – 2201,2 кВт, необходимо установить транзитную трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ. Количество и мощность трансформаторов определить проектом.

Проектируемую трансформаторную подстанцию (ТП) разместить таким образом, чтобы был обеспечен свободный, круглосуточный подъезд для оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Подключение проектируемой ТП выполнить кабельными линиями 6 кВ, сечением не менее 3*240 мм² от ПС 110/35/6кВ «Асанбай» с установкой камеры КРУН и от ТП-258-ЭС.

Место установки проектируемой ТП и трассу прокладываемой кабельной ЛЭП-6 кВ определить проектом и согласовать с Бишкекглавархитектурой.

Электроснабжение комплекса выполнить кабелем 0,4 кВ от проектируемой ТП.

Учет электроэнергии установить в проектируемой ТП на вводе 0,4 кВ. Счетчик установить класса точности 1.0с устройством (цифровым интерфейсом) для связи электросчетчика с системой АИИСКУЭ. Тип прибора учета определить на стадии проектирования с учетом типов рекомендованных к работе с системой АИИСКУЭ.

Проект на электроснабжение согласовать с ОсОО «Электросила» по ул. Республиканская 146. Все вопросы, связанные с подключением решать с ОсОО «Электросила».

Наряд на подключение вновь установленного оборудования получить в Службе энергетического надзора при МЭ КР, после выполнения технических условий в полном объеме.

При выполнении проекта, до начала строительных работ на объекте, соответствующие разделы проекта энергоснабжения представить в ПТО ОсОО «Электросила» для согласования.

Контракт на пользование электрической энергией заключить с ОсОО «Электросила» по ул. Республиканская, 146.

Срок действия технических условий 2 года.

ОсОО «Электросила» оставляет за собой право на подключение дополнительных потребителей по сетям 6 кВ.

После выполнения технических условий в полном объеме КРУН, КЛ-6кВ и ТП передать на баланс ОсОО «Электросила».

ОсОО «Электросила» оставляет за собой право аннулирования технических условий и расторжения контракта на электроснабжение данного потребителя при нарушении Правил пользования электрической энергией (ППЭЭ), договора на оказание услуг населению по снабжению электрической энергией и превышение разрешенной мощности.

Директор

А.Р. Водянов