

720030, г. Бишкек, ул. Республиканская, 146, тел.: 996 (312)67 -57-49; факс: 996 (312) 67-57-49
E-mail: electro_sila@mail.ru

Исх. № 20 от "18" апреля 2025г.

Бишкекглавархитектура

/ Технические условие /

Для электроснабжения 5,9-12-ти этажные жилые дома с объектами СКБ, с террасой и пентхаусами, стилобатом и подземным автопаркингом на отведенной территории ОсОО «Эласс Строй», ОсОО «СБТ групп», расположенного по адресу: южная зона г. Бишкек.ул.Токомбаева,15/8- ул.Куттубаева , запрашиваемой мощностью – 4204,0 кВт., для чего необходимо установить транзитную трансформаторную подстанцию 6/0.4 кВ. Количество и мощность трансформаторов определить проектом.

Подключение проектируемой транзитной подстанции (ТП) выполнить кабельными линиями 6 кВ сечением не менее 240мм² от ПС 110/35/6кВ «Асанбай» с установкой КРУН с вакуумными выключателями с разных секций шин-6кВ .

Трассу прокладываемой кабельной ЛЭП-6 кВ определить проектом и согласовать с Бишкекглавархитектурой.

Электроснабжение комплекса выполнить кабелем 0,4 кВ от проектируемых ТП.

Учет электроэнергии установить в ТП на вводе 0,4 кВ. Счетчик установить класса точности 1.0 с устройством (цифровым интерфейсом) для связи электросчетчика с системой АИИСКУЭ. Тип прибора учета определить на стадии проектирования с учетом типов рекомендованных к работе с системой АИИСКУЭ.

Проект на электроснабжение согласовать с ОсОО «Электросила» по ул. Республиканская 146.

Все вопросы, связанные с подключением решать с ОсОО «Электросила».

Наряд на подключение вновь установленного оборудования получить в Службе энергетического надзора при МЭ КР, после выполнения технических условий в полном объеме.

При выполнении проекта, до начала строительных работ на объекте, соответствующие разделы проекта энергоснабжения представить в ПТО ОсОО «Электросила» для согласования.

Контракт на пользование электрической энергией заключить с ОсОО «Электросила» по ул. Республиканская, 146.


Срок действия технических условий 2 года.

ОсОО «Электросила» оставляет за собой право на подключение дополнительных потребителей по сетям 6кВ.

После ввода в эксплуатацию объекта кабельную линию 6кВ и ТП,КРУНЫ передать на баланс ОсОО «Электросила».

ОсОО «Электросила» оставляет за собой право аннулирования технических условий и расторжение контракта на электроснабжение данного потребителя при нарушении Правил пользования электрической энергией (ППЭЭ), договора на указание услуг населению по снабжению электрической энергией и превышение разрешенной мощности.

Директор



А.Р. Водянов